



产品认证证书

证书编号: CQC20012260946

申请人名称及地址

上海航同电气技术有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路 4583 号

制造商名称及地址

上海航同电气技术有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南公路 4583 号

生产企业名称及地址

江西航同电气科技有限公司 (V020744)
江西省新余市高新开发区阳光大道 1829 号

产品名称和系列、规格、型号

接线端子

RUT; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.7-2016

认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462123-2017 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 08 月 12 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: 陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012260946

纸 号:

RUT;

Ui: 1000V; Ue: 1000V;

夹紧件的型式: 螺纹型, 夹紧件的数目 1;

短时耐受电流/额定截面积 mm²: 相当于 120A/ mm²;

额定电流: 24~150A ;

具体参数详见附表 1

附表 1

申报型号	额定截面 (mm ²)	额定电压 (V)	额定电流 (A)	短时耐受电流 (A)
RUT2.5	2.5	1000	24	300
RUT4	4	1000	32	480
RUT6	6	1000	41	720
RUT10	10	1000	57	1200
RUT16	16	1000	76	1920
RUT35	35	1000	150	4200

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC20012260946

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

R UT □

(1) (2) (3)

(1) 航同产品

(2) UT 为一层端子

(3) 额定导线截面面积 (mm²): 2.5、4、6、10、16、35;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>